

Dnia 13 maja 2010 r. wpłynęły następujące zapytania:

1. *Czy podczas pobierania próbek oleju opałowego z autocysterny dostawcy, zgodnie z punktem 3 i 7 postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy będą przestrzegane wytyczne w tym zakresie opisane w normie PN-ISO 3170 (Ciekłe przetwory naftowe – Ręczne pobieranie próbek)? Uzyskanie reprezentatywnej próbki ciekłych produktów naftowych wymaga wielkiej staranności, przestrzegania właściwej procedury oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności. Zagadnienia te zostały opisane w przytoczonej normie i na tą normę powołuje się norma PN-C-96024 dla olejów opałowych w tym zakresie.*
2. *Metody badań, którymi określone są poszczególne parametry oleju opałowego mają określone błędy pomiarowe dlatego wyniki badań parametrów pobranych próbek paliwa z autocysterny wykonawcy mogą się różnić w granicach tych właśnie błędów w stosunku do wskazanych w załączonych do dostaw świadectw jakości, ale muszą się mieścić w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami. Niezgodność wyniku badań parametrów próbki paliwa z świadectwem jakości nie oznacza, że paliwo to straciło swe użytkowe właściwości. O tym, że paliwo jest wadliwe, złej jakości decyduje wynik badań próbki potwierdzający, że dostarczone paliwo jest niezgodne z obowiązującymi normami i Rozporządzeniami Ministra Gospodarki.
Wnosimy więc o modyfikację punktu 7 postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy, tak aby stwierdzenie niezgodności pomiędzy wymogami normy PN-C-96024 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 (Dz.U. nr 4 z 2007 poz.30) dla oleju opałowego, a badaniem laboratoryjnym próbki dawało Zamawiającemu prawo do obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami powstałymi w wyniku dostarczenia i stosowania paliwa złej jakości oraz kosztami badania próbki.*

W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.05.2010 r. wyjaśniamy, że:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Strona 16 punkt 3 jest następujący zapis - „Z każdej dostawy pobierane będą próbki przy udziale przedstawicieli każdej ze stron zgodnie z obowiązującymi przepisami. ”.
Zapis ten jest wystarczający, gdyż w razie jakichkolwiek zmian przepisów jest on dalej aktualny i nie wymaga zmian w podpisanej wcześniej umowie.
Pobieranie próbek będzie wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 roku (Dz. U. Z 2007 r. Nr 41 poz. 261).
2. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego zapisu w SIWZ na stronie 16 w punkcie 7, gdyż na Zamawiającym spoczywa obowiązek udowodnienia, że dostarczone paliwo jest nieodpowiedniej jakości. Aby to udowodnić musi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.